

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°237-25 SU22

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC
DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA
PROYECTO ** : LU3299_C_U_GF_MP_30_ACHO_MEGO
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LAS BEGONIAS Mz D LOTE 6 SECTOR
ELVIRA HERNANDEZ ZUMAETA, SECTOR 03, DIST. YARINACOCCHAS, CORONEL PORTILLO,
UCAYALI.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 634- 25
F.EMISIÓN : 2025-05-26

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 958-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-21
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-22
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.7
No.40	0.425	99.0
No. 200	0.075	90.6

D10	0.017
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.1
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	9.4	Gruesa	0.3
		Media	1.9
		Fina	7.2
% FINO	90.6		90.6
LL		64	
LP		20	
IP		44	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (20)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°269-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°296-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 26/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

