

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°239-25 SU22

CLIENTE : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D. LEG. N° 861, NO INSCRITO EN LA SMV, DIF **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. RIVERA NAVARRETE 395 PISO 25 LIMA 15 SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 616-25
PROYECTO ** : CONCEPTO FAMILY TOO **F.EMISIÓN** : 2025-05-31
UBICACIÓN ** : JR. CESAR LOPEZ N°201, URB. MARANGA- DISTRITO DE SAN MIGUEL

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 922-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-19
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-19
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	32.7
No.10	2.00	27.6
No.40	0.425	14.7
No. 200	0.075	3.5

D10	0.287
D30	3.3
D60	19.6
Cu	68.5
Cc	1.9

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	67.3	Gruesa	40.5
		Fina	26.8
% ARENA	29.2	Gruesa	5.1
		Media	18.8
		Fina	5.2
% FINO	3.5		3.5
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GW
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°271-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°298-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 31/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

