

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°241-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO
REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00692 SM_NUEVA_ESPERANZA
UBICACIÓN ** : CASERIO NUEVA ESPERANZA, DIST. SORITOR, MOYOBAMBA, SAN MARTIN

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

RECEPCIÓN N° : 654-25

F.EMISIÓN : 2025-05-29

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 970-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-23

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-23

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	98,3
No.10	2,00	97,2
No.40	0,425	89,2
No. 200	0,075	42,6

D10	0,025
D30	0,1
D60	0,2
Cu	6,5
Cc	0,7

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	1,7	Gruesa	0,0
		Fina	1,7
% ARENA	55,7	Gruesa	1,1
		Media	24,4
		Fina	30,2
% FINO	42,6		42,6
LL		31	
LP		20	
IP		11	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°273-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°301-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

