

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°242-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO **RECEPCIÓN N°** : 643-25
: REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00731 SM_LA_FLOR_PRIMAVERA **F.EMISIÓN** : 2025-05-28
UBICACIÓN ** : CASERIO FLOR DE PRIMAVERA S/N, DIST. MOYOBAMBA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 967-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-23
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-23
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.9
No. 200	0.075	98.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	1.8	Gruesa	0.0
		Media	0.2
		Fina	1.5
% FINO	98.2		98.2
LL		64	
LP		28	
IP		36	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (20)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°275-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°303-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 28/05/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

