

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°246-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA,
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM4287 COCOCHO
UBICACIÓN ** : PREDIO LA FILA - SECTOR LA LIBERTAD - ANEXO COCOCHO, DIST.
CAMPOREDONDO, LUYA, AMAZONAS.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
ECEPCIÓN N° : 670-25
F.EMISIÓN : 2025-06-02

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA			CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1006-SU-25																																																																		
CANTERA/SONDAJE** : C-1			FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28																																																																		
N° MUESTRA ** : M-1			FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29																																																																		
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO																																																																					
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																					
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>100.0</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>88.5</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>79.9</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>48.9</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	100.0	No.10	2.00	88.5	No.40	0.425	79.9	No. 200	0.075	48.9	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>% GRAVA</td><td>0.0</td><td>Gruesa</td><td>0.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>0.0</td></tr><tr><td>% ARENA</td><td>51.1</td><td>Gruesa</td><td>11.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Media</td><td>13.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>26.5</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>48.9</td><td></td><td>48.9</td></tr><tr><td>LL</td><td></td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td>LP</td><td></td><td colspan="2">19</td></tr><tr><td>IP</td><td></td><td colspan="2">13</td></tr></table>		Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0			Fina	0.0	% ARENA	51.1	Gruesa	11.5			Media	13.0			Fina	26.5	% FINO	48.9		48.9	LL		32		LP		19		IP		13	
Tamiz		% que Pasa																																																																			
in.	mm.																																																																				
No.4	4.75	100.0																																																																			
No.10	2.00	88.5																																																																			
No.40	0.425	79.9																																																																			
No. 200	0.075	48.9																																																																			
Distribución granulometrica																																																																					
% BOLONES																																																																					
% BLOQUES																																																																					
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0																																																																		
		Fina	0.0																																																																		
% ARENA	51.1	Gruesa	11.5																																																																		
		Media	13.0																																																																		
		Fina	26.5																																																																		
% FINO	48.9		48.9																																																																		
LL		32																																																																			
LP		19																																																																			
IP		13																																																																			
<table><tr><td>D10</td><td>0.023</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.0</td></tr><tr><td>D60</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Cu</td><td>5.1</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.9</td></tr></table>			D10	0.023	D30	0.0	D60	0.1	Cu	5.1	Cc	0.9																																																									
D10	0.023																																																																				
D30	0.0																																																																				
D60	0.1																																																																				
Cu	5.1																																																																				
Cc	0.9																																																																				
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																																					
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SC</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena arcillosa</td></tr></table>					SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SC	Denominación de Grupo	Arena arcillosa																																																											
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																					
Simbolo de Grupo	SC																																																																				
Denominación de Grupo	Arena arcillosa																																																																				
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																																					
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-6 (3)</td></tr></table>					SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-6 (3)																																																													
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																					
Clasificación AASHTO	A-6 (3)																																																																				

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°279-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°307-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

