

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°249-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A. CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR RECEPCIÓN N° : 659-25
PROYECTO ** : AR1770_B_U_GF_AT_42 CA_B3 F.EMISIÓN : 2025-06-03
UBICACIÓN ** : HABILITACION URBANA DEL CENTRO DE SERVICIOS VIVIENDA ASENTAMIENTO B3 MZ. L
LTE. 1, DIST. MAJES, CAYLLOMA, AREQUIPA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 994-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-26																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-27																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr></thead><tbody><tr><td>No.4</td><td>4,75</td><td>54,9</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2,00</td><td>42,9</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0,425</td><td>18,4</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0,075</td><td>2,8</td></tr></tbody></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4,75	54,9	No.10	2,00	42,9	No.40	0,425	18,4	No. 200	0,075	2,8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">45,1</td><td>Gruesa</td><td>19,4</td></tr><tr><td>Fina</td><td>25,7</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">52,1</td><td>Gruesa</td><td>12,0</td></tr><tr><td>Media</td><td>31,0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>9,1</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>2,8</td><td></td><td>2,8</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></tbody></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	45,1	Gruesa	19,4	Fina	25,7	% ARENA	52,1	Gruesa	12,0	Media	31,0	Fina	9,1	% FINO	2,8		2,8	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4,75	54,9																																																												
No.10	2,00	42,9																																																												
No.40	0,425	18,4																																																												
No. 200	0,075	2,8																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	45,1	Gruesa	19,4																																																											
		Fina	25,7																																																											
% ARENA	52,1	Gruesa	12,0																																																											
		Media	31,0																																																											
		Fina	9,1																																																											
% FINO	2,8		2,8																																																											
LL		NP																																																												
LP		NP																																																												
IP		NP																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td>D10</td><td>0,215</td></tr><tr><td>D30</td><td>1,0</td></tr><tr><td>D60</td><td>6,6</td></tr><tr><td>Cu</td><td>30,8</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0,7</td></tr></tbody></table>				D10	0,215	D30	1,0	D60	6,6	Cu	30,8	Cc	0,7																																																	
D10	0,215																																																													
D30	1,0																																																													
D60	6,6																																																													
Cu	30,8																																																													
Cc	0,7																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>SP</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arena pobremente graduada con grava</td></tr></tbody></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	SP	Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Simbolo de Grupo	SP																																																													
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></tbody></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°282-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°310-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/06/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

