

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°257-25 SU20

CLIENTE : HERCO CONSTRUCTORES SRL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

DIRECCIÓN ** : AV. LA LIBERTAD NRO. 614 URB. SANTA VICTORIA (A TRES CUADRAS
DEL OVALO STA. VICTORIA) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

RECEPCIÓN N° : 173- 25

PROYECTO ** : PAVIMENTACIÓN DE LA ETAPA IV DE CAPILLUCAS

FECHA EMISIÓN : 2025-02-10

UBICACIÓN ** : LOCALIDAD DE CAPILLUCAS, DISTRITO DE ALLAUCA, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA N° 01

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 239-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-07

TIPO DE MUESTRA : BASE

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-08

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : DEYVI

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	LOB
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	7.013,18
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	6.789,28
Masa del recipiente	g	748,90
Masa del agua	g	223,90
Masa de muestra seca al horno	g	6.040,38
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	4

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

1
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 10/02/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

