

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°260-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 685-25
PROYECTO ** : AM1637 CIUDAD_JARDIN_ILO **F.EMISIÓN** : 2025-06-06
UBICACIÓN ** : URBANIZACION CIUDAD JARDIN, CALLE S/N - REFERENCIA A 20m AL SUR DE CERCO DE LA UNAM, DIST. PACOCHA, ILO, MOQUEGUA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA			
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1035-SU-25	
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-31	
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-02	
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES			
Tamiz			Distribución granulometrica
in.	mm.	% que Pasa	
No.4	4.75	75.2	% BOLONES
No.10	2.00	69.4	% BLOQUES
No.40	0.425	47.2	% GRAVA
No. 200	0.075	13.0	
D10	0.060		
D30	0.2		
D60	1.3		
Cu	21.1		
Cc	0.5		
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)			
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS			
Simbolo de Grupo		SM	
Denominación de Grupo		Arena limosa con grava	
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24			
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO			
Clasificación AASHTO		A-1-b (0)	

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°292-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°321-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 06/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

