

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°262-25 SU22

CLIENTE : ANDEAN TELECOM PARTNERS PERU S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 701 CENTRO **RECEPCIÓN N°** : 706- 25
PROYECTO ** : EMPRESARIAL REAL (VIA PRINCIPAL NRO103, EDIFICIO REAL DIFUSION IMA - IMA - SAN ISIDRO **F.EMISIÓN** : 2025-06-06
UBICACIÓN ** : AQ_VILLAVERDE **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-31
CALLE 4 (AREA RECREACIONAL No.2), URB. VALLE BLANCO CON COORDENADAS WGS 84: -16.389181; -71.564669, **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-02
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1039-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-31
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-06-02
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	71.5
No.10	2.00	56.2
No.40	0.425	23.6
No. 200	0.075	4.2

D10	0.166
D30	0.6
D60	2.7
Cu	16.2
Cc	0.8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	28.5	Gruesa	2.3
		Fina	26.2
% ARENA	67.4	Gruesa	15.4
		Media	41.3
		Fina	10.7
% FINO	4.2		4.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°294-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°323-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

