

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°263-25 SU22

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : LH3225_AUCAYACU_SALIDA
UBICACIÓN ** : JIRÓN CESARE, MZ. 3, LOTE 15, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MARIA LUISA, SECTOR ALTO SANGAPILLA, CENTRO POBLADO AUCAYACU, DIST. JOSE CRESPO Y CASTILLA, LEONCIO PRADO, HUANUCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 679-25
F.EMISIÓN : 2025-06-06

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1023-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-30																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-31																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>4.3</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>4.1</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>3.3</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>2.4</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	4.3	No.10	2.00	4.1	No.40	0.425	3.3	No. 200	0.075	2.4	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">95.7</td><td>Gruesa</td><td>34.3</td></tr><tr><td>Fina</td><td>61.5</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">1.9</td><td>Gruesa</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Media</td><td>1.2</td></tr><tr><td>Fina</td><td>0.5</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>2.4</td><td></td><td>2.4</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">37</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">26</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">11</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	95.7	Gruesa	34.3	Fina	61.5	% ARENA	1.9	Gruesa	0.1	Media	1.2	Fina	0.5	% FINO	2.4		2.4	LL		37		LP		26		IP		11	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	4.3																																																												
No.10	2.00	4.1																																																												
No.40	0.425	3.3																																																												
No. 200	0.075	2.4																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	95.7	Gruesa	34.3																																																											
		Fina	61.5																																																											
% ARENA	1.9	Gruesa	0.1																																																											
		Media	1.2																																																											
		Fina	0.5																																																											
% FINO	2.4		2.4																																																											
LL		37																																																												
LP		26																																																												
IP		11																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>5.755</td></tr><tr><td>D30</td><td>9.3</td></tr><tr><td>D60</td><td>17.4</td></tr><tr><td>Cu</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.9</td></tr></table>				D10	5.755	D30	9.3	D60	17.4	Cu	3.0	Cc	0.9																																																	
D10	5.755																																																													
D30	9.3																																																													
D60	17.4																																																													
Cu	3.0																																																													
Cc	0.9																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Símbolo de Grupo</td><td>GP</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Símbolo de Grupo	GP	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Símbolo de Grupo	GP																																																													
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-2-6 (0)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°295-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°324-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

