

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°267-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA **RECEPCIÓN N°**: 710-25
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TL1014_C_U_GF_MP_30 SAUL_CANTORAL **F. EMISIÓN**: 2025-06-09
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL AV. AGRICULTURA S/N (-6.759113° -79.824122°), DIST. JOSE LEONARDO
ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA																																																														
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1041-SU-25																																																												
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-02																																																												
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-03																																																												
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																														
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>89.8</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>88.6</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>78.5</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>53.2</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	89.8	No.10	2.00	88.6	No.40	0.425	78.5	No. 200	0.075	53.2	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">% GRAVA</td><td rowspan="2">10.2</td><td>Gruesa</td><td>4.4</td></tr><tr><td>Fina</td><td>5.7</td></tr><tr><td rowspan="3">% ARENA</td><td rowspan="3">36.6</td><td>Gruesa</td><td>1.3</td></tr><tr><td>Media</td><td>18.0</td></tr><tr><td>Fina</td><td>17.3</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>53.2</td><td></td><td>53.2</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">29</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">16</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">13</td></tr></table>	Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	10.2	Gruesa	4.4	Fina	5.7	% ARENA	36.6	Gruesa	1.3	Media	18.0	Fina	17.3	% FINO	53.2		53.2	LL		29		LP		16		IP		13	
Tamiz		% que Pasa																																																												
in.	mm.																																																													
No.4	4.75	89.8																																																												
No.10	2.00	88.6																																																												
No.40	0.425	78.5																																																												
No. 200	0.075	53.2																																																												
Distribución granulometrica																																																														
% BOLONES																																																														
% BLOQUES																																																														
% GRAVA	10.2	Gruesa	4.4																																																											
		Fina	5.7																																																											
% ARENA	36.6	Gruesa	1.3																																																											
		Media	18.0																																																											
		Fina	17.3																																																											
% FINO	53.2		53.2																																																											
LL		29																																																												
LP		16																																																												
IP		13																																																												
<table><tr><td>D10</td><td>0.022</td></tr><tr><td>D30</td><td>0.0</td></tr><tr><td>D60</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Cu</td><td>5.9</td></tr><tr><td>Cc</td><td>0.8</td></tr></table>				D10	0.022	D30	0.0	D60	0.1	Cu	5.9	Cc	0.8																																																	
D10	0.022																																																													
D30	0.0																																																													
D60	0.1																																																													
Cu	5.9																																																													
Cc	0.8																																																													
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Símbolo de Grupo</td><td>CL</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Arcilla arenosa de baja plasticidad</td></tr></table>				SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Símbolo de Grupo	CL	Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad																																																					
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																														
Símbolo de Grupo	CL																																																													
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad																																																													
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																														
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-6 (4)</td></tr></table>				SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-6 (4)																																																							
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																														
Clasificación AASHTO	A-6 (4)																																																													

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°299-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°328-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 09/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

