

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°269-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, **RECEPCIÓN N°** : 712-25
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LA3198_TAMBO SUR **F.EMISIÓN** : 2025-06-10
UBICACIÓN ** : CALLE S/N, REFERENCIA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EVANGELISCA PENTECOSTAL DEL
PERÚ NUEVA ESPERANZA , DIST. SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA, AYACUCHO.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA			CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1042-SU-25																																																																		
CANTERA/SONDAJE** : C-1			FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-03																																																																		
N° MUESTRA ** : M-1			FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-04																																																																		
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO																																																																					
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES																																																																					
<table><tr><th colspan="2">Tamiz</th><th rowspan="2">% que Pasa</th></tr><tr><th>in.</th><th>mm.</th></tr><tr><td>No.4</td><td>4.75</td><td>32.5</td></tr><tr><td>No.10</td><td>2.00</td><td>27.0</td></tr><tr><td>No.40</td><td>0.425</td><td>16.1</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.075</td><td>5.6</td></tr></table>			Tamiz		% que Pasa	in.	mm.	No.4	4.75	32.5	No.10	2.00	27.0	No.40	0.425	16.1	No. 200	0.075	5.6	<table><tr><th colspan="4">Distribución granulometrica</th></tr><tr><td colspan="2">% BOLONES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% BLOQUES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>% GRAVA</td><td>67.5</td><td>Gruesa</td><td>27.8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>39.8</td></tr><tr><td>% ARENA</td><td>26.9</td><td>Gruesa</td><td>5.4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Media</td><td>15.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Fina</td><td>6.4</td></tr><tr><td>% FINO</td><td>5.6</td><td></td><td>5.6</td></tr><tr><td colspan="2">LL</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">LP</td><td colspan="2">NP</td></tr><tr><td colspan="2">IP</td><td colspan="2">NP</td></tr></table>		Distribución granulometrica				% BOLONES				% BLOQUES				% GRAVA	67.5	Gruesa	27.8			Fina	39.8	% ARENA	26.9	Gruesa	5.4			Media	15.0			Fina	6.4	% FINO	5.6		5.6	LL		NP		LP		NP		IP		NP	
Tamiz		% que Pasa																																																																			
in.	mm.																																																																				
No.4	4.75	32.5																																																																			
No.10	2.00	27.0																																																																			
No.40	0.425	16.1																																																																			
No. 200	0.075	5.6																																																																			
Distribución granulometrica																																																																					
% BOLONES																																																																					
% BLOQUES																																																																					
% GRAVA	67.5	Gruesa	27.8																																																																		
		Fina	39.8																																																																		
% ARENA	26.9	Gruesa	5.4																																																																		
		Media	15.0																																																																		
		Fina	6.4																																																																		
% FINO	5.6		5.6																																																																		
LL		NP																																																																			
LP		NP																																																																			
IP		NP																																																																			
<table><tr><td>D10</td><td>0.189</td></tr><tr><td>D30</td><td>3.5</td></tr><tr><td>D60</td><td>13.8</td></tr><tr><td>Cu</td><td>72.6</td></tr><tr><td>Cc</td><td>4.7</td></tr></table>			D10	0.189	D30	3.5	D60	13.8	Cu	72.6	Cc	4.7																																																									
D10	0.189																																																																				
D30	3.5																																																																				
D60	13.8																																																																				
Cu	72.6																																																																				
Cc	4.7																																																																				
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)																																																																					
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS</th></tr><tr><td>Simbolo de Grupo</td><td>GP-GM</td></tr><tr><td>Denominación de Grupo</td><td>Grava pobremente graduada con limo y arena</td></tr></table>					SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS		Simbolo de Grupo	GP-GM	Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena																																																											
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS																																																																					
Simbolo de Grupo	GP-GM																																																																				
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena																																																																				
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24																																																																					
<table><tr><th colspan="2">SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO</th></tr><tr><td>Clasificación AASHTO</td><td>A-1-a (0)</td></tr></table>					SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO		Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																													
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO																																																																					
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)																																																																				

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°303-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°330-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 10/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

