

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°273-25 SU22

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 720- 25
PROYECTO ** : LI3154 AEROPUERTO_HOTELES SUR **F.EMISIÓN** : 2025-06-11
UBICACIÓN ** : AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, DIST. CALLAO, PROVINCIA CALLAO, CALLAO

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1060-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-04
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-05
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	26.0
No.10	2.00	24.7
No.40	0.425	22.0
No. 200	0.075	13.0

D10	0.060
D30	7.5
D60	27.6
Cu	460.0
Cc	34.3

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	74.0	Gruesa	53.1
		Fina	21.0
% ARENA	13.0	Gruesa	1.2
		Media	5.3
		Fina	6.5
% FINO	13.0		13.0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°308-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°336-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 12/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

