

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°276-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. **RECEPCIÓN N°** : 734-25
PROYECTO ** : AC6352 PARQUE_LA_VICTORIA **F.EMISIÓN** : 2025-06-14
UBICACIÓN ** : CALLE URUBAMBA CON CALLE LAUCA LOTE 1 MZ F, DIST. DE YAURI, ESPINAR, CUSCO

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1066-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-09
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-10
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	98.9
No.40	0.425	84.4
No. 200	0.075	53.2

D10	0.022
D30	0.0
D60	0.1
Cu	4.9
Cc	0.9

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	46.8	Gruesa	1.1
		Media	23.4
		Fina	22.3
% FINO	53.2		53.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	ML
Denominación de Grupo	Limo arenoso

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (3)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°310-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°339-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 14/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

