

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°510-25 SU20

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : QUINTA AV. (LURIGANCHO-CHOSICA), DIST. LURIGANCHO-CHOSICA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

RECEPCIÓN N° : 327-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
ESTRUCTURA E3
LÍNEA L641/L642
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 486-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18
TIPO DE MUESTRA : SUELO
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-19
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
REALIZADO POR : DEYVI

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	KO-18
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	716.40
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	682.38
Masa del recipiente	g	244.60
Masa del agua	g	34.02
Masa de muestra seca al horno	g	437.78
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	7.8

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

B
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

No. 4
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E6 L641/L642 60 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

