

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°825-25 SU20**

**CLIENTE** : ARMANDO CONSTRUCTOR SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 629 INT. 306 URB. SAN IGNACIO  
LIMA - LIMA - BARRANCO  
**PROYECTO \*\*** : EDIFICIO MIXTO LIBERTAD  
**UBICACIÓN \*\*** : CALLE LIBERTAD 226

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.20.02  
**RECEPCIÓN N°** : 510- 25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-26

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass<br>ASTM D2216-19 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA:</b>                                                                                              |                                  |
| CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA N°2                                                                                          | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 795-SU-25 |
| N° MUESTRA ** : M-1                                                                                                      | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-25  |
| TIPO DE MUESTRA : CANTO RODADO (PROPIO)                                                                                  | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-25  |
| LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES                                                                    | REALIZADO POR : DEYVI            |

| Descripción                                 | Und | Datos   |
|---------------------------------------------|-----|---------|
| N° de ensayo                                | N°  | 001     |
| Recipiente N°                               | N°  | DEI     |
| Masa del recipiente y muestra húmeda        | g   | 6,731.2 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g   | 6,375.1 |
| Masa del recipiente                         | g   | 810.8   |
| Masa del agua                               | g   | 356.1   |
| Masa de muestra seca al horno               | g   | 5,564.3 |
| <b>CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *</b>        | %   | 6       |

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

|    |
|----|
| A  |
| No |
| No |
| No |
| No |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)  
Forma de la partícula

|         |
|---------|
| 3       |
| ANGULAR |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:** PUNTO 2

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

