

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°826-25 SU20

CLIENTE : ARMANDO CONSTRUCTOR SAC
DIRECCIÓN ** : AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 629 INT. 306 URB. SAN IGNACIO
LIMA - LIMA - BARRANCO
PROYECTO ** : EDIFICIO MIXTO LIBERTAD
UBICACIÓN ** : CALLE LIBERTAD 226

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02
RECEPCIÓN N° : 510- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-26

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass ASTM D2216-19	
DATOS DE LA MUESTRA:	
CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA N°3	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 796-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-25
TIPO DE MUESTRA : CANTO RODADO (PROPIO)	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-25
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	REALIZADO POR : DEYVI

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	TRA
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	6,221.0
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	5,958.6
Masa del recipiente	g	710.8
Masa del agua	g	262.4
Masa de muestra seca al horno	g	5,247.8
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	5

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

3
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: PUNTO 3



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 26/04/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe