

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°899-25 SU20**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN LIMA-  
LIMA-SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE  
**UBICACIÓN \*\*** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.20.02

**RECEPCIÓN N°** : 620- 25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-05-21

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass<br>ASTM D2216-19 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DATOS DE LA MUESTRA:</b>                                                                                              |                                  |
| CANTERA/SONDAJE ** : PRUEBA N°3                                                                                          | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 939-SU-25 |
| N° MUESTRA ** : M-1                                                                                                      | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-20  |
| TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO                                                                                               | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-21  |
| LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES                                                                    | REALIZADO POR : LUIS             |

| Descripción                                 | Und | Datos   |
|---------------------------------------------|-----|---------|
| N° de ensayo                                | N°  | 001     |
| Recipiente N°                               | N°  | GEO-01  |
| Masa del recipiente y muestra húmeda        | g   | 3,017.2 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g   | 2,936.5 |
| Masa del recipiente                         | g   | 816.7   |
| Masa del agua                               | g   | 80.7    |
| Masa de muestra seca al horno               | g   | 2,119.8 |
| CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *               | %   | 4       |

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

|    |
|----|
| A  |
| No |
| No |
| No |
| No |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)  
Forma de la partícula

|         |
|---------|
| 1       |
| ANGULAR |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

