

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°927-25 SU20

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3) LIMA - LIMA - SURQUILLO
PROYECTO ** : 2281 - CW - SDP - CONDOMINIO LA ENCANTADA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.20.02

RECEPCIÓN N° : 588- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19**

DATOS DE LA MUESTRA:

CANTERA/SONDAJE **	: PUNTO 1	CÓDIGO DE LA MUESTRA	: 882-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN	: 2025-05-12
TIPO DE MUESTRA	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN	: 2025-05-12
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	REALIZADO POR	: I.CH.A

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	A1
Masa del recipiente y muestra húmeda	g	4.814,79
Masa del recipiente y muestra seca al horno	g	4.625,39
Masa del recipiente	g	912,50
Masa del agua	g	189,40
Masa de muestra seca al horno	g	3.712,89
CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *	%	5

Condiciones del ensayo:

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

A
No
No
No
No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)
Forma de la partícula

1
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 13/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

