

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°023-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
EJECUCIÓN DEL SECTOR II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROYECTO ** : DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y
LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 226- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-01

UBICACIÓN ** : BASE AERONAVAL DEL CALLAO

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : AFIRMADO (BASE GRANULAR)
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : LA FAME / BASE EXISTENTE
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 046-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-27
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-27

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	14	14	86
3/8 in (9.5 mm)	26	40	60
No. 4 (4.75 mm)	18	58	42
Menor (No. 4)	42	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2,71	2,71	2,71	2,71
contenido de agua saturación (%)	10,6	7,2	7,0	10,1

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°023-25 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2,156	2,364	2,419	2,301

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2,5	4,1	6,2	8,2
Densidad Seca (g/cm³)	2,104	2,270	2,278	2,128
Peso unitario seco del suelo kN/m³	20,63	22,26	22,34	20,87



Método de Ensayo

C

**PESO UNITARIO SECO
MÁXIMO**

22,54 kN/m³

**ÓPTIMO CONTENIDO DE
AGUA**

5,2 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°023-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
EJECUCIÓN DEL SECTOR II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROYECTO ** : DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y
LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO

UBICACIÓN ** : BASE AERONAVAL DEL CALLAO

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 226- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-03-01

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 016-25 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

