

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°089-25 AG28

CLIENTE : JGRB INGENIEROS S.R.L.

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-28.02

DIRECCIÓN ** : AV. 10 DE JUNIO CON ALBERTO ARBERD NRO. 991 DPTO. 201 URB. SAN JOSE
O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL TRABAJO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE
PORRES

RECEPCIÓN N° : 429-25

PROYECTO ** : AR3583_ANDENES_CONO_NORTE

OT N° : 442- 25

UBICACIÓN ** : MZ. G LT.12 ASOCIACIÓN APIPA SECTOR VI, DIST. CERRO COLORADO,
AREQUIPA, AREQUIPA.

FECHA EMISIÓN : 2025-04-14

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate¹
ASTM C127-24

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 590-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-07

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-09

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES

Densidades (gravedad especifica)	Und.	Datos
Densidad relativa (gravedad especifica) (OD)	-	2.61
Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD)	-	2.67
Densidad relativa aparente (gravedad especifica)	-	2.79
Absorción	%	2.4

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Tamaño máximo nominal

La muestra fue ensayada en fracciones

Si
3/4 in
No

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

