

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°130-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : Po LA CASTELLANA, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 335-25
F.EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1 ESTRUCTURA E30LÍNEA L637/L638	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 495-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-20
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-22
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	76.0
No.10	2.00	72.9
No.40	0.425	62.5
No. 200	0.075	34.6

D10	0.029
D30	0.1
D60	0.4
Cu	12.9
Cc	0.4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	24.0	Gruesa	7.5
		Fina	16.6
% ARENA	41.4	Gruesa	3.1
		Media	18.3
		Fina	20.0
% FINO	34.6		34.6
LL		35	
LP		22	
IP		13	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°140-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°154-25 SU23
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E32 L637/L638 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

