

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°391-25 SU20**

**CLIENTE** : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA -  
SANTA ANITA  
**PROYECTO \*\*** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión  
denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y  
Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999  
**UBICACIÓN \*\*** : CALLAO

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.20.02

**RECEPCIÓN N°** : 424- 25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-03

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass**  
**ASTM D2216-19**

**DATOS DE LA MUESTRA:**

CANTERA/SONDAJE \*\* : PRUEBA N° 3

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 359-SU-25

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-04

TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-04

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

REALIZADO POR : IVAN

| Descripción                                 | Und | Datos    |
|---------------------------------------------|-----|----------|
| N° de ensayo                                | N°  | 001      |
| Recipiente N°                               | N°  | ATM      |
| Masa del recipiente y muestra húmeda        | g   | 6.898,08 |
| Masa del recipiente y muestra seca al horno | g   | 6.637,48 |
| Masa del recipiente                         | g   | 845,60   |
| Masa del agua                               | g   | 260,60   |
| Masa de muestra seca al horno               | g   | 5.791,88 |
| <b>CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) *</b>        | %   | 4        |

**Condiciones del ensayo:**

- Método de prueba utilizado
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ . (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)

|    |
|----|
| A  |
| No |
| No |
| No |
| No |

**Descripción de la muestra:**

Tamaño máximo de partícula (in)

Forma de la partícula

|         |
|---------|
| 1       |
| ANGULAR |

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 03/03/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

