

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1963-25 CO12

CLIENTE : CARBONELL FIGUERAS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 717, SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ

RECEPCIÓN N° : 1514-25

PROYECTO ** : RLP-56 CAMBIO TURBOSPLADOR FCC A MOTOCOMPRESOR

OT N° : 1555-25

UBICACIÓN ** : VENTANILLA, CALLAO, CALLAO

FECHA EMISIÓN : 2025-11-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : BANCADA DE MOTOCOMPRESOR

Fecha Recepción : 2025-10-30

F'c (Kg/cm²) ** : 315

Fecha Moldeo** : 2025-10-25

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-11-01

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
4828-CO-25	364-09017046-001	100.73	200.70	7,969.9	204.78	25.7	262.0	5	---
4829-CO-25	364-09017046-002	100.24	200.42	7,891.7	213.01	27.0	275.2	5	---
4830-CO-25	364-09017046-003	100.65	200.71	7,957.2	210.24	26.4	269.4	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/11/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

