

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2039-25 CO12

CLIENTE : TELRAD PERU SAC
DIRECCIÓN ** : CALLE ANQUETERA N° 777 - DPTO 1101, SAN ISIDRO, LIMA
PROYECTO ** : 013254734_LM_LA_FLORIDA DE MARGARETH_A
UBICACIÓN ** : CCPP LA SOLEDAD MZ. B LOTE 10, HUARAL, HUARAL, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1488-25
OT N° : 1529-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-18

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE EQUIPOS					Fecha Recepción : 2025-10-27				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-10-02				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-13				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
4749-CO-25	-	150.36	300.99	17,757.6	686.11	38.6	394.0	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 18/11/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento