

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2042-25 CO12

CLIENTE : UNITELEC SAC
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : Enlace 500KV Nueva Yanango-Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas
: - Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kv
UBICACIÓN ** : PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1418-25
OT N° : 1457-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-20
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : DISEÑO DE MEZCLA - SIN ADITIVO F'C = 100 KG/CM2					Fecha Recepción : 2025-10-13				
F'c (Kg/cm²) ** : 100					Fecha Moldeo** : 2025-10-22				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
4332-CO-25	-	101.38	201.09	8,072.2	125.73	15.6	158.8	5	---
4333-CO-25	-	100.72	200.95	7,968.3	132.15	16.6	169.1	5	---
4334-CO-25	-	100.68	200.60	7,962.0	117.82	14.8	150.9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

