

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2090-25 CO12

CLIENTE : CARBONELL FIGUERAS S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 717, SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ

RECEPCIÓN N° : 1514-25

PROYECTO ** : RLP-56 CAMBIO TURBOSOPLADOR FCC A MOTOCOMPRESOR

OT N° : 1555-25

UBICACIÓN ** : VENTANILLA, CALLAO, CALLAO

FECHA EMISIÓN : 2025-11-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BANCADA DE MOTOCOMPRESOR					Fecha Recepción : 2025-10-30				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-10-25				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-22				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
4831-CO-25	364-09017046-004	100.78	201.74	7,977.8	258.00	32.3	329.8	5	---
4832-CO-25	364-09017046-005	100.41	201.20	7,919.3	303.64	38.3	391.0	3	---
4833-CO-25	364-09017046-006	100.71	200.86	7,966.7	278.14	34.9	356.0	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/11/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



F-in del Documento