

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2092-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO LAMAR S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : CAL.EL ABUTILLON NRO. 3889 DPTO. 1 URB. LAS PALMERAS LIMA - LIMA
- LOS OLIVOS

RECEPCIÓN N° : 1483-25

PROYECTO ** : "OBRA NUEVA SUPERMERCADO HIPERBODEGA PRECIUONO
COLLIQUE"

OT N° : 1524-25

UBICACIÓN ** : AV. MICAELA BASTIDAS MZ. A, LT. 04, URB. LOS PINOS, DISTRITO DE
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-11-22

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA TECHO DE BODEGA DE TRANSITO					Fecha Recepción : 2025-10-25				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-10-24				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-21				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
4741-CO-25	LT - BT	100.76	200.64	7,973.8	327.96	41.1	419.4	2	---
4742-CO-25	LT - BT	100.58	200.56	7,946.1	354.62	44.6	455.1	5	---
4743-CO-25	LT - BT	100.30	200.73	7,902.0	349.14	44.2	450.6	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

