

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2129-25 CO12

CLIENTE : ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : OTR.1 ETAPA MZA. C2 LOTE. 29 URB. LAS PALMERAS (CENTENARIO
CASTILLA) PIURA - PIURA - CASTILLA **RECEPCIÓN N°** : 1583-25
PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL Y
DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE
GRAL. DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL **OT N°** : 1624-25
DISTRITO DEL RÍMAC – DPTO/PROV. LIMA – LIMA" CODIGO CUI N
INSTALACIONES DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPOSITO EN EL
UBICACIÓN ** : PREDIO DENOMINADO FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-13
RUBIO - RIMAC - RIMAC -LIMA

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MURO DE CONTENCIÓN/ADICIONAL 08/VIA DE ACCESO						Fecha Recepción : 2025-11-12			
F'c (Kg/cm²) ** : 210						Fecha Moldeo** : 2025-10-03			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-11-12			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 40 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5142-CO-25	M-353	150.83	301.52	17,867.6	579.47	32.4	330.7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

