

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2137-25 CO12

CLIENTE : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.T. & C.D. S.A.C.
DIRECCIÓN ** : Otr. Sector B Mza. L-1 Lote. 9 a.H. Casa Huerta la Campiña
PROYECTO ** : LC3066_SAN_RAFAEL_DE_AGUAGUANA
UBICACIÓN ** : Ica- Pueblo nuevo- Plazuela de san Rafael

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1623-25
OT N° : 1664-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VIGAS					Fecha Recepción : 2025-10-31				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-10-31				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-28				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5311-CO-25	-	151.91	306.02	18,125.5	657.42	36.3	369.9	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/11/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento