

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2214-25 CO12

CLIENTE : MONTAJES E INGENIERIA ARCE PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : Industrial Grimanesa (Altudra Cdra.27 Av.Faucett), Prov. Const. del Callao, Perú

RECEPCIÓN N° : 1689-25

PROYECTO ** : LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60KV SET CHILLON - SET OQUENDO

OT N° : 1733-25

UBICACIÓN ** : Av. Nestor gambeta

FECHA EMISIÓN : 2025-11-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS

ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : BANCODUCTO (PK4+300 - PK4+250)

Fecha Recepción : 2025-11-27

F'c (Kg/cm²) ** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-11-25

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-11-27

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 48 horas

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5436-CO-25	T002 - 9038	151.10	300.74	17,931.6	408.15	22.8	232.1	2	---
5437-CO-25	T002 - 9038	150.33	300.43	17,749.3	402.59	22.7	231.3	2	---
5438-CO-25	T002 - 9038	150.68	300.75	17,832.0	421.16	23.6	240.8	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/11/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento