

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2228-25 CO12

CLIENTE : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60KV SET SANTA ANITA
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1640-25
OT N° : 1681-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BANCODUCTO					Fecha Recepción : 2025-11-20				
F'c (Kg/cm²) ** : 100					Fecha Moldeo** : 2025-11-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-20				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 9 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5337-CO-25	RFA-BD-T1-001	150.95	300.67	17,896.0	293.13	16.4	167.0	2	2240
5338-CO-25	RFA-BD-T1-002	150.49	300.57	17,788.3	292.26	16.4	167.5	2	2260
5339-CO-25	RFA-BD-T1-003	150.26	300.42	17,733.9	289.29	16.3	166.3	2	2260

Defecto de la muestra o en la tapa: -


Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 26/11/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento