

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2241-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : Cal. Chicama Nro. 177, Urb. Maranga Et. Tres, San Miguel, Lima, Peru

RECEPCIÓN N° : 1545-25

PROYECTO ** : ALMACÉN Y OFICINAS BREÑA

OT N° : 1586-25

UBICACIÓN ** : Jr. General Vidal 921, Breña, Lima

FECHA EMISIÓN : 2025-12-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA					Fecha Recepción : 2025-11-05				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-04				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-02				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
4968-CO-25	LOSA P-4	100.33	200.27	7,906.7	273.58	34.6	352.8	2	---
4969-CO-25	LOSA P-5	100.61	200.51	7,950.9	299.28	37.6	383.8	2	---
4970-CO-25	LOSA P-6	100.73	200.61	7,969.1	300.46	37.7	384.5	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento