

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2254-25 CO12

CLIENTE : TECSUR S.A.
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT.CDRA.3 Y 4 AV.P.MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60KV SET SANTA ANITA
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1726-25
OT N° : 1771-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-04

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BANCODUCTO					Fecha Recepción : 2025-12-02				
F'c (Kg/cm²) ** : 100					Fecha Moldeo** : 2025-11-22				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-02				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 10 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5816-CO-25	RFA-BD-T5-001	150.10	300.42	17,696.2	245.14	13.9	141.3	2	2270
5817-CO-25	RFA-BD-T5-002	150.67	300.45	17,829.7	251.39	14.1	143.8	2	2250
5818-CO-25	RFA-BD-T5-003	150.73	300.42	17,845.1	246.82	13.8	141.0	2	2250

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

