

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2274-25 CO12

CLIENTE : CYF CONSTRUCCIONES METALICAS SAC

DIRECCIÓN ** : Calle Tarata 269 Miraflores, Lima

PROYECTO ** : ES. OVALO TERPEL

UBICACIÓN ** : -

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1749-25

OT N° : 1794-25

FECHA
EMISIÓN : 2025-12-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PROBETAS CILINDRICAS DE CONCRETO 20X10					Fecha Recepción : 2025-11-29				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-10-07				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-06				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 60 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5990-CO-25	-	100.76	200.76	7,974.6	224.30	28.1	286.8	2	---
5991-CO-25	-	100.38	200.60	7,914.6	174.76	22.1	225.2	2	---
5992-CO-25	-	100.80	200.45	7,980.2	188.29	23.6	240.6	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento