

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2275-25 CO12

CLIENTE : CYF CONSTRUCCIONES METALICAS SAC

DIRECCIÓN ** : Calle Tarata 269 Miraflores, Lima

PROYECTO ** : ES.LURIN TERPEL

UBICACIÓN ** : -

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1749-25

OT N° : 1794-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PROBETAS CILINDRICAS DE CONCRETO 20X10					Fecha Recepción : 2025-11-29				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-10-13				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-06				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 54 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5993-CO-25	-	100.63	200.36	7,954.0	123.88	15.6	158.8	2	---
5994-CO-25	-	100.55	200.90	7,940.6	125.82	15.8	161.6	2	---
5995-CO-25	-	100.97	200.51	8,007.1	122.59	15.3	156.1	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento