

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2308-25 CO12

CLIENTE : Universidad Autonoma del Peru S.A.C
DIRECCIÓN ** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 16.3 MZA. A LOTE. 06 (ALT. DEL PQUE
ZONAL HUAYNA CAPAC-BY PASS) LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
PROYECTO ** : Fines Académicos
UBICACIÓN ** : Car. Panamericana Sur Km. 16.3 Mza. a Lote. 06

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1723-25
OT N° : 1768-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-11

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : L2					Fecha Recepción : 2025-12-05				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-06				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-10				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 34 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5739-CO-25	LISI GIANELLA	100.48	200.61	7,929.6	302.30	38.1	388.7	2	---
5740-CO-25	LISI GIANELLA	101.60	200.52	8,108.1	303.03	37.4	381.1	3	---
5741-CO-25	LISI GIANELLA	100.35	200.34	7,909.8	294.10	37.2	379.1	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento