

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2316-25 CO12

CLIENTE : Universidad Autonoma del Peru S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 16.3 MZA. A LOTE. 06 (ALT. DEL PQUE
ZONAL HUAYNA CAPAC-BY PASS) LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR

RECEPCIÓN N° : 1723-25

PROYECTO ** : Fines Académicos

OT N° : 1768-25

UBICACIÓN ** : Car. Panamericana Sur Km. 16.3 Mza. a Lote. 06

FECHA EMISIÓN : 2025-12-11

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : OPC4

Fecha Recepción : 2025-12-05

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-11-11

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-10

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 29 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
5760-CO-25	VICTOR RAUL	100.46	201.23	7,926.4	275.81	34.8	354.8	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento