

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2322-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO VESUR
DIRECCIÓN ** : MZA. D LOTE 10 COOP. HUAYTAPALLANA - LOS OLIVOS - LIMA-LIMA
PROYECTO ** : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
PROLONGACION VIA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA
UBICACIÓN ** : TRAMO AV. REPUBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA SUR - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1703-25
OT N° : 1748-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO JERSEY					Fecha Recepción : 2025-11-29				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-01				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-11-29				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5499-CO-25	GUIA THV2 - 08297	100.22	200.49	7,888.6	322.40	40.9	416.8	5	---
5500-CO-25	GUIA THV2 - 08297	100.78	200.47	7,977.8	285.08	35.7	364.4	2	---
5501-CO-25	GUIA THV2 - 08297	100.49	200.47	7,931.9	308.61	38.9	396.7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
Geofal
LEM



Página 1 de 1
Versión: 03 (11-10-2024)

Fin del Documento