

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2353-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO 177 URB. MARANAGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

RECEPCIÓN N° : 1588-25

PROYECTO ** : EDIFICIO DE OFICINA Y ALMACÉN TEXTIL - SORAYA

OT N° : 1629-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : ZAPATAS Y PLACAS

Fecha Recepción : 2025-11-12

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-11-08

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-06

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5159-CO-25	-	100.76	200.77	7,974.6	222.43	27.9	284.4	3	2380
5160-CO-25	-	100.84	200.83	7,986.5	260.07	32.6	332.1	5	2360

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento