

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2383-25 CO12

CLIENTE : CONDUTO PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. ANTONIO MIROQUESADA N° 457 (PISO 8 Y 9)

RECEPCIÓN N° : 1786-25

PROYECTO ** : EPC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN LOTE 57

OT N° : 1831-25

UBICACIÓN ** : NUEVO MUNDO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-13

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : MURO 3

Fecha Recepción : 2025-12-12

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-11-20

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-12

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 22 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6160-CO-25	CND-M3-001	150.98	300.95	17,904.3	589.78	32.9	335.9	5	---
6161-CO-25	CND-M3-002	150.98	301.48	17,904.3	557.81	31.2	317.7	2	---
6162-CO-25	CND-M3-003	150.80	301.51	17,860.5	490.91	27.5	280.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 13/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento