

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2399-25 CO12

CLIENTE : CYF CONSTRUCCIONES METALICAS SAC

DIRECCIÓN ** : Calle Tarata 269 Miraflores, Lima

PROYECTO ** : ES ATE 3 PROYECTO OMEGA

UBICACIÓN ** : -

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1799-25

OT N° : 1844-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-15

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PROBETAS CILINDRICAS DE CONCRETO 20X10					Fecha Recepción : 2025-12-13				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-11-28				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-13				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 15 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6229-CO-25	-	100.58	200.53	7,945.4	229.29	28.9	294.3	5	---
6230-CO-25	-	101.28	201.18	8,057.1	161.87	20.1	204.9	2	---
6231-CO-25	-	100.79	200.42	7,979.4	157.85	19.8	201.7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 15/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento