

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2403-25 CO12

CLIENTE : TACTICAL IT **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB G NRO. 170 INT. 404 URB. CLUB GOLF
LOS INCAS LIMA - LIMA - SANTIAGO **RECEPCIÓN N°** : 1567-25
PROYECTO ** : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE
CALLAO – DEPARTAMENTO DE CALLAO" **OT N°** : 1608-25
UBICACIÓN ** : CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (COSC) /
PUESTO DE AUXILIO RAPIDO (PAR)/CASETA DE SEGURIDAD (CASETA) **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-05

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : CASETA 2: COLUMNETAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO DEL PRIMER NIVEL						Fecha Recepción : 2025-11-10			
F'c (Kg/cm²) ** : 175						Fecha Moldeo** : 2025-10-25			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-11-10			
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 16 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5076-CO-25	TIT (892, 893, 894)	100.60	200.44	7,948.5	290.98	36.6	373.3	2	2330
5077-CO-25	TIT (892, 893, 894)	100.93	200.33	8,001.5	315.91	39.5	402.6	2	2320
5078-CO-25	TIT (892, 893, 894)	100.67	201.18	7,960.4	329.61	41.4	422.2	2	2360

Defecto de la muestra o en la tapa: -


Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento