

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2408-25 CO12

CLIENTE : TACTICAL IT **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN** : AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB G NRO. 170 INT. 404 URB. CLUB GOLF
LOS INCAS LIMA - LIMA - SANTIAGO **RECEPCIÓN N°** : 1567-25
PROYECTO** : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" **OT N°** : 1608-25
UBICACIÓN** : CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (COSC) /
PUESTO DE AUXILIO RAPIDO (PAR)/CASETA DE SEGURIDAD (CASETA) **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-05

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PAR 1: PLACAS Y COLUMNAS DEL PRIMER NIVEL(SEGUNDO VACIADO) PAR 3: SOBRECIMIENTO ARMADO						Fecha Recepción : 2025-11-10			
F'c (Kg/cm²)** : 210						Fecha Moldeo** : 2025-11-06			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-11-13			
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 7 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5097-CO-25	TIT (933, 934, 935)	100.32	200.78	7,904.3	180.12	22.8	232.4	2	2360
5098-CO-25	TIT (933, 934, 935)	100.49	200.48	7,931.1	179.59	22.6	230.9	3	2280
5099-CO-25	TIT (933, 934, 935)	100.81	200.44	7,981.7	163.66	20.5	209.1	3	2340

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

