

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2424-25 CO12

CLIENTE : TACTICAL IT **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN** : AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB G NRO. 170 INT. 404 URB. CLUB GOLF
LOS INCAS LIMA - LIMA - SANTIAGO **RECEPCIÓN N°** : 1478-25
PROYECTO** : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE
CALLAO – DEPARTAMENTO DE CALLAO" **OT N°** : 1519-25
UBICACIÓN** : CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (COSC) /
PUESTO DE AUXILIO RAPIDO (PAR)/CASETA DE SEGURIDAD (CASETA) **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : CASETA 1: CONTRAPISO Y FALSO PISO DEL 1ER NIVEL					Fecha Recepción : 2025-10-24				
F'c (Kg/cm²)** : 140					Fecha Moldeo** : 2025-10-14				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-10-24				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 10 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
4690-CO-25	TIT (833, 834, 835)	100.47	200.80	7,928.0	102.17	12.9	131.4	5	2390
4691-CO-25	TIT (833, 834, 835)	100.54	200.88	7,939.8	95.45	12.0	122.6	2	2380
4692-CO-25	TIT (833, 834, 835)	100.55	200.70	7,941.4	99.26	12.5	127.5	2	2410

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

