

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2483-25 CO12

CLIENTE : CONDUCTO PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. ANTONIO MIROQUESADA N° 457 (PISO 8 Y 9)

RECEPCIÓN N° : 1812-25

PROYECTO ** : EPC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
COMBUSTIBLE EN LOTE 57

OT N° : 1857-25

UBICACIÓN ** : NUEVO MUNDO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-17

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
CAJA DE INSPECCION DE SIST. DE LLENADO TK-02A / SIST. DE					Fecha Recepción : 2025-12-16				
Estructura** : VENTEO TK-02B (PORTATANQUE)					Fecha Moldeo** : 2025-11-29				
-BUZON ELECTRICO BZ-04 Y BZ-05 (BAHIA)					Fecha Rotura : 2025-12-16				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Edad muestra : 17 días				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados									
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales									
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6320-CO-25	CND-CIP- BZBH1-001	150,19	301,23	17 717,4	504,59	28,5	290,4	2	---
6321-CO-25	CND-CIP- BZBH1-002	150,20	301,37	17 719,8	521,19	29,4	299,9	2	---
6322-CO-25	CND-CIP- BZBH1-003	150,24	301,18	17 728,0	510,69	28,8	293,7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

