

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2491-25 CO12

CLIENTE : SUBTERRANEA DRILLING S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CALLE EL AMAUTA 213 - URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA - CHORRILLOS - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 1843-25
PROYECTO ** : IMPLEMENTACION DE MICROPILOTES Y CUNETA CORONACION PARA **OT N°** : 1888-25
LAS TORRES T264N T256N
UBICACIÓN ** : DISTRITO: MASMA PROVINCIA: JAUJA DEPARTAMENTO: JUNIN **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-23
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : CUNETA DE CORONACION					Fecha Recepción : 2025-12-19				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-11-24				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 25 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6482-CO-25	M1 / CC-24/11	150.45	300.62	17,778.8	475.27	26.7	272.6	2	2210
6483-CO-25	M2 / CC-24/11	150.19	300.65	17,717.4	461.81	26.1	265.8	2	2210
6484-CO-25	M3 / CC-24/11	150.44	300.55	17,775.3	481.32	27.1	276.1	2	2220
6485-CO-25	M4 / CC-24/11	150.43	300.35	17,774.1	523.26	29.4	300.2	5	2250

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/12/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento