

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2516-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1871-25

PROYECTO** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1916-25

UBICACIÓN** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PEDESTALES DEL SECTOR 1 ENTRE LOS EJES A4/AA; AB Y AC)					Fecha Recepción : 2025-12-23				
F'c (Kg/cm²)** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-12-22				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-29				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6753-CO-25	PD-S1-031	101.28	200.77	8,057.1	211.98	26.3	268.3	2	2340
6754-CO-25	PD-S1-032	101.54	200.79	8,097.7	218.96	27.0	275.7	2	2330
6755-CO-25	PD-S1-033	101.77	201.55	8,135.2	225.27	27.7	282.4	2	2310
6756-CO-25	PD-S1-034	101.56	201.18	8,101.7	208.93	25.8	263.0	2	2320
6757-CO-25	PD-S1-035	101.43	201.15	8,080.2	216.17	26.8	272.8	2	2360
6758-CO-25	PD-S1-036	100.77	201.27	7,975.4	210.64	26.4	269.3	2	2360

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento