

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2552-25 CO12

CLIENTE : CHASAC
DIRECCIÓN ** : Av. El Sol s/n Nro. Anx. Pachachaca
PROYECTO ** : SISTEMA P60 PARA EL PUERTO DE CHANCHAY
UBICACIÓN ** : PUERTO DE CHANCAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1693-25
OT N° : 1738-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-23

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : SOLADO 15 CM

Fecha Recepción : 2025-11-28

F'c (Kg/cm²) ** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-11-24

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-22

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5472-CO-25	29109	101.39	200.98	8,074.6	275.10	34.1	347.4	2	---
5473-CO-25	29109	100.24	200.33	7,891.7	261.26	33.1	337.6	2	---
5474-CO-25	29109	101.01	201.13	8,014.2	254.70	31.8	324.1	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento