

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2578-25 CO12

CLIENTE : CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 (TORRE 5 OFICINA 701 Y 702) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VUIDA UNISH TRAMAO: LIMA -CANTA"
UBICACIÓN ** : Santa Rosa de Quives

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1888-25
OT N° : 1933-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZAPATA DE UN PUENTE					Fecha Recepción : 2025-12-27				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-12-22				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-29				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
7118-CO-25	-	100.94	201.12	8,002.3	209.92	26.2	267.5	3	2450
7119-CO-25	-	100.76	200.95	7,973.8	208.36	26.1	266.5	5	2490
7120-CO-25	-	100.82	200.68	7,984.1	225.61	28.3	288.1	5	2490

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 30/12/25
Motivo: Autorización de
informes
de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento